



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

**Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio
Ufficio tecnico**

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE C.R.I. INSERITA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI FOLIGNO (PG) RIVOLTA ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMITATO REGIONALE C.R.I. DELL'UMBRIA CON LA POSSIBILITA' DI UTILIZZO ANCHE A FAVORE DEI COMITATI LOCALI C.R.I.

Lotto CIG [59430063B2] CUP N. D67B13000590007

CHIARIMENTO N. 2 DEL 14 NOVEMBRE 2014

In ordine al Bando di Gara sopra riportato e, in aderenza a precisazioni richieste da alcuni operatori economici.

Si pongono i seguenti chiarimenti di carattere ed interesse generale:

- Si conferma che la ricevuta relativa all'avvenuto sopralluogo obbligatorio, vale anche come ricevuta di ritiro del documento "Lista delle categorie".
- Le zone indicate come doppio volume, tranne quella l'area dedicata al deposito mezzi di soccorso, possono essere oggetto di miglioramento attraverso la creazione di opportuni soppalchi con caratteristiche idonee alla destinazione d'uso del volume originale, pur mantenendo la volumetria totale e l'ingombro dei pacchetti architettonici.
- Nella tavola AR04 (pianta piano – pianta copertura) il locale denominato "Sala riunioni" è anche descritto come "Sala operativa".
- In relazione alle caratteristiche della sala auditorium e del videoproiettore da installare nella sala, lo schermo non potrà essere di dimensioni inferiori a **400 cm** di diagonale, per un formato avente rapporto 16:9 (base:altezza).
- Gli specchi in dotazione agli arredi per i bagni, dovranno essere di misura non inferiore a cm 60x80 (base x altezza).

Roma 14 novembre 2014

Il R.U.P.

(Mar. Ca. geom. *Giovanni Battista De Marchis*)